

# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Elfde-Liniestraat 15B bus 10.04, 3500 Hasselt

appartement

identificatiecode: 71022-A-8.00/71022/198902733.10/EP12782/A001/D01/SD068

## Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **26-11-2021**

Handtekening:

MAARTEN OOMS

ENERDO  
EP12782

Dit certificaat is geldig tot en met **26 november 2031**.

## Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

### E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



### Andere eisen

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vloeren</li> <li>✓ Muren</li> <li>✓ Vensters</li> <li>✓ Dak</li> <li>✗ Andere constructiedelen</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Het K-peil (K27) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .</li> <li>✓ Het risico op oververhitting is beperkt .</li> <li>✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.</li> <li>✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.</li> <li>✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .</li> </ul> |
|--|--|

## Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	23/12/2015
Datum einde van de werken	22/12/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.795
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	112
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	119
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	36
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	39
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	4,70
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,51
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	516
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19211825 / 30789505

#### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

#### Gegevens verslaggever:

MAARTEN OOMS  
ENERDO  
Oostereindestraat 31, 3560 Lummen  
EP12782 | 0817614384

#### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).